

Odpovědi na dotazy vznesené účastníky webináře konaného dne 23.4.2026 k problematice implementace flexibility a akumulace do procesů zajišťovaných operátorem trhu.

- 1. Prosím o vysvětlení plateb za RE na konkrétních číselných příkladech. V rámci AB sme dodali celkovo 100 MWh RE. Zariadenie A dodalo 70 MWh a zariadenie B dodalo 30 MWh. Podľa súčasného stavu ČEPS nahlási do OTE 100 MWh a OTE vyplatí RE za 100 MWh. Od 1.8. EDC vypočíta na zariadení A dodanú flexibilitu 68 MWh a na zariadení B dodanú flexibilitu 28 MWh. Otázka znie: bude nám vyplatené $68 + 28 = 96$ MW alebo 100 MWh RE?**

Odpověď:

Úhrada poskytnuté SVR bude prováděna na základě podkladových údajů od společnosti ČEPS, které budou předávány na souhrnný virtuální EAN PM příslušného agregátora. V uvedeném příkladu bude tedy poskytnuta úhrada za poskytnutou RE ve výši 100 MWh. Případný rozdíl mezi údaji poskytnutými společností ČEPS na souhrnný virtuální EAN PM příslušného agregátora a údaji o vyhodnocení poskytnuté flexibility předané datovým centrem bude odchylkou alokovanou vůči příslušnému subjektu zúčtování agregátora. V uvedeném případě by tedy tato odchylka SZagregátora byla ve výši 4 MWh.

- 2. Lze v IS OTE umožnit souhrnnou změnu SZ u jednotlivých EAN v návaznosti na změnu SZ u virtuálního EAN?**

Odpověď:

Ano, souhrnnou změnu SZ u jednotlivých EAN bude v CS OTE umožněno provádět hromadně (tj. podávat žádost či potvrzovat žádost ze strany SZa), každý jednotlivý EAN PM však bude mít své jednoznačné ID workflow.

- 3. otázka: bude virtuální souhrnný EAN pro současné poskytovatele SVR (Re) totožný s již existujícím a používaným virtuálním EANem pro vykazování regulační energie?**

Odpověď:

Toto je v kompetenci společnosti ČEPS, která bude přiřazovat identifikátor souhrnného virtuálního EAN danému agregátorovi, nicméně předpokládáme (a ze strany ČEPS bylo na webináři potvrzeno), že budou i nadále používány již existující a používané virtuální souhrnné EAN PM. Každý agregátor, který bude u těchto virtuálních souhrnných EAN PM přiřazen na pozici agregátora, však bude muset v průběhu srpna 2026 zajistit přiřazení subjektu zúčtování agregátora k těmto virtuálním souhrnným EAN PM s účinností od 1.9.2026 a následně prostřednictvím procesu změny agregátora se přiřadit i k jednotlivým „fyzickým“ předávacím místům registrovaným v příslušných distribučních soustavách, která budou poskytovat flexibilitu.

4. **s jakým datem počátku by měly být všechna tato nastavení provedena? od 1.9.2026? tak mi to vyplývá z návrhu vyhlášky**

Odpověď:

Ano, přiřazení agregátora k jednotlivým předávacím místům (ať už virtuálním souhrnným, či jednotlivým „fyzickým“) **doporučujeme všem agregátorům či přímým poskytovatelům flexibility provést v CS OTE na začátku srpna 2026 s účinností od 1.9.2026** (či později, pokud by flexibilita v daném předávacím místě měla být poskytována od pozdějšího data).

5. **Bude možné, aby jeden AGR/POFL měl více SZa? Dotaz je míněn tak, že AGR/POFL bude mít 1. portfolio EANO/EAND pod 1. SZa a 2. portfolio EANO/EAND pod 2. SZa. To by asi znamenalo, že AGR/POFL bude muset mít v takovém případě registrován dva virtuální EAN. Bylo řečeno, že registraci virtuálního EAN bude provádět ve své síti ČEPS. Umožní tedy ČEPS registraci více virtuálních EAN u jednoho AGR/POFL? Není náhodou virtuální EAN určen ke konkrétní SVR (FCR, aFRR, mFRR)?**

Odpověď:

V aktuálním řešení je předpokládáno, že u všech jednotlivých předávacích míst (ať už virtuálních souhrnných, tak jednotlivých „fyzických“), u kterých je přiřazen agregátor či přímý poskytovatel flexibility, bude registrován vždy jen 1 stejný subjekt zúčtování agregátora, a to ten, který bude nastaven v CS OTE v rámci prvotní aktivace provazby „agregátor – SZ agregátora“ pro dané období.

6. **Bude žádost o změnu Agregátora na spárovaných EAN (výrobní + spotřební) vyhodnocena vždy shodně (ANY/ANN)?**

Odpověď:

Ano, žádost o změnu agregátora na spárovaných EAN PM (EAND a EANO) bude vyhodnocována stejně, a to i v případech, kdy budou k této dvojici předány rozdílná stanoviska příslušného SZagregátora. Pokud např. u EAND SZagregátora žádost schválí, ale u EANO SZagregátora žádost zamítne, budou obě tyto žádosti vyhodnoceny jako zamítnuté a k přiřazení/změně agregátora u obou těchto spárovaných EAN PM nedojde.

7. **Jaké informace vrátí zpráva 353 dodavateli, který není na EAN současně Agregátorem? Dostane informaci, kdo je agregátorem a SZ agregátora?**

Odpověď:

Ano, jelikož informace o přiřazení agregátora/poskytovatele flexibility bude předávána v okamžiku přiřazení agregátora/poskytovatele flexibility k předávacímu místu (na základě vyhodnocení žádosti o změnu agregátora), bude informace o tom, kdo je u předávacího místa agregátorem/poskytovatelem flexibility, případně subjektem zúčtování agregátora zpřístupněna i prostřednictvím zprávy 353 i dodavateli bez ohledu na to, zda je/není u daného předávacího místa registrován jako agregátor.

8. Budou hodnoty profilů BL11 a BL12 k dispozici 8 PD? Obdobně jako u sdílení?

Odpověď:

Datové centrum má dle návrhu vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou (§9g) předávat po zohlednění aktivace flexibility operátorovi trhu denně do 11.00 hodin skutečné hodnoty poskytnuté flexibility a hodnoty výchozího diagramu dodávky nebo odběru elektřiny v jednotlivých předávacích místech za včerejší den a do 12.00 hodin sedmého pracovního dne kalendářního měsíce zpřesněné hodnoty poskytnuté flexibility a zpřesněné hodnoty výchozího diagramu dodávky nebo odběru elektřiny v jednotlivých předávacích místech za všechny dny uplynulé měsíce. Pokud tyto hodnoty datové centrum operátorovi trhu předá, budou v informačním systému tyto hodnoty výchozího diagramu na profilech BL11 a BL12 zpřístupněny.

9. Jsme LDS i PoFI, zaslané hodnoty 15 min. dat v minutové granularitě do 60 min. po skončení 1/4 hodiny (jako PoFI) mohou být ze shodného elektroměru, jako budeme zasílat data D+1 (jakožto PLDS)? Děkuji.

Odpověď:

Vyhodnocování flexibility je v gesci datového centra, dotaz k požadovaným náležitostem údajů z měření, které bude datové centrum vyžadovat pro vyhodnocení flexibility, tedy prosím směrujte na datové centrum.

10. Jak se bude řešit případ výpočtu odchylky, kdy za jedním EAN s příznakem SVR-EDC bude více TG, ale poskytovat flexibilitu bude jen 1 TG. Do odchylky by měla vstupovat baseline z EDC. EDC ale o ostatních TG nemá žádná data.

Odpověď:

Vyhodnocování flexibility a její alokace ke konkrétním předávacím místům EAN je v gesci datového centra. Na straně OTE budou do vyhodnocení odchylek v případě předávacích míst zapojených do poskytování flexibility použita taková data o výchozím diagramu a vyhodnocení flexibility u jednotlivých EAN, jaká operátor trhu obdrží od datového centra.

11. BESS odobrala 100 MWh a dodala 85 MWh. Budú sa sieťové poplatky (systémové služby, EKO daň a pod.) fakturovať za odobraté množstvo 100 MWh alebo za rozdiel 15 MWh?

Odpověď:

Není v kompetenci OTE se vyjadřovat k tomu, jak mají být vyúčtovány síťové poplatky. Předpokládáme, že podmínky/pravidla/postupy budou uvedeny ve vyhlášce.

12. Bude informace o aktivaci/deaktivaci ZUE-SVR zasílána subjektu zúčtování, nebo to je také v řešení jako informace dodavateli?

Odpověď:

Pokud bude ve vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou uvedeno ustanovení, že informace o aktivaci/deaktivaci ZUE-SVR má být zasílána také subjektu zúčtování, bude operátor trhu tuto informaci příslušnému SZ poskytovat. Byl vznesen návrh, aby do vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou bylo doplněno, že informace o aktivaci/deaktivaci ZUE-SVR má být zasílána

rovněž dodavateli a subjektu zúčtování. Nyní záleží na vydavateli vyhlášky, zda bude tento návrh akceptován. Případně vzneste tuto připomínku z pozice SZ také v rámci veřejného připomínkovacího řízení k vyhlášce o pravidlech trhu s elektřinou.

- 13. Příznak ZUE, který je dnes na OTE a je zasílán účastníkům trhu formou zprávy 212, toto zůstane a přibude „ZUE EDC“ jen tam kde je opravdu vyhodnocována akumulace? Dnes ZUE evidováno u všech OPM, kde je zařízení pro ukládání elektřiny i v případech kdy má zákazník zakázané přetoky. Pokud to chápu správně, tak nový příznak z EDC pomůže dotčeným subjektům vyhodnotit, kde je opravdu vyhodnocení akumulace? Děkuji.**

Odpověď:

Ano, kromě již existujícího příznaku ZUE, který je zasílán účastníkům trhu mj. formou zprávy 212, vznikne i nový příznak „zue-edc“. Tento příznak bude aktivován pouze ze strany datového centra v případech, kdy bude dané předávací místo zařazeno v příslušném období do vyhodnocování akumulace. Vyhodnocování akumulace bude provádět datové centrum.

- 14. Bude rozeslána informace o aktualizacích podkladů na webu OTE? Případně o to prosím, děkuji.**

Odpověď:

Relevantní informace jsou k dispozici na webu OTE: <https://www.ote-cr.cz/cs/dokumentace/dokumentace-elektrina/informace-k-zavedeni-flexibility-a-akumulace-v-cs-ote-od-1-8.2026>

Tyto informace jsou průběžně doplňovány a případná aktualizace v minulosti zveřejněného dokumentu je vždy označena příslušnou informací. V případě, že se jedná o dokument zásadnějšího charakteru, jsou účastníci trhu upozorněni na tuto skutečnost prostřednictvím vývěsky na portále CS OTE či informačního emailu na kontaktní osoby. Nicméně rozesílat informační email po každé aktualizaci podkladů nepředpokládáme.

- 15. Dobrý den, potřebovali bychom si ujasnit, zda se změny od 1. 8. 2026 týkají i našich stávajících provozů. Máme více lokalit — v jednom místě LDS a FVE, v jiném provozu výrobu v režimu POZE — a u některých provozů zasíláme denní hlášení.**

Nejsme si jistí, zda tato denní hlášení souvisejí s novými procesy agregace flexibility a akumulace, nebo jde o samostatný režim mimo tyto změny.

Současně se nám u denních hlášení objevuje stav „přijato s výhradou“ a konkrétně hláška: „OPM 85918241246000006 není po celou dobu 20260413 mikrovýroba“.

Odpověď:

Tato chybová hláška upozorňuje na skutečnost, že jako provozovatel distribuční soustavy předáváte k EAN OPM 85918241246000006 (což je EAN pro data spotřeby, na který se předávají údaje pouze na profil A12) i data o dodávce na profil A11.

Řešením je k EAN OPM 85918241246000006 předávat pouze data na profil A12 (údaje o odběru daného předávacího místa a údaje o dodávce tohoto předávacího místa předávat na profil A11 k párovému EAN 859182412460000013.

Chtěli bychom se proto zeptat:

- a) Týkají se změny od 1. 8. 2026 i našich provozů v LDS / FVE / POZE, nebo jen subjektů zapojených do flexibility a akumulace?

Odpověď:

Tyto změny se týkají pouze subjektů zapojených do poskytování flexibility či akumulace.

- b) Souvisí naše dosavadní denní hlášení s těmito novými procesy, nebo jde o jiný samostatný proces?

Odpověď:

Dosavadní denní hlášení nesouvisí s novými procesy. Jde o nové samostatné procesy s akumulací a s flexibilitou.

- c) Co přesně u denních hlášení znamená stav „přijato s výhradou“?

Odpověď:

Stav „přijato s výhradou“ znamená, že zpráva, kterou do systému operátora trhu předáváte, není zcela korektní, nicméně jedná se o chybu malého významu, která není důvodem proto, aby tato zpráva byla odmítnuta. Zpráva je tedy přijata s výhradou a zasilateli je sděleno/zasláno upozornění na důvod příslušné výhrady ve formě vysvětlujícího result-code: (např. result-code="E00227">OPM 85918241246000006 není po celou dobu 20260506 - 20260506 mikrovýroba.). Pokud potřebujete objasnit význam chybové hlášky, kontaktujte helpdesk OTE.

- d) Znamená uvedená hláška problém v kmenových datech OPM nebo v časové platnosti údaje „mikrovýroba“?

Odpověď:

Znamená to, že v minulosti bylo umožněno u odběrných míst (spotřební EAN druhu 0002), u kterých příslušný provozovatel DS zaregistroval tzv. příznak „mikrozdroj“, předávat kromě údajů o odběru v daném EAN (na „spotřební“ profil A12) i údaje o dodávce v daném EAN (na „výrobní“ profil A11). Funkcionalita odběrných míst s příznakem mikrovýroba však byla již zrušena (vyhláškou o pravidlech trhu s elektřinou od 7/2025) a nyní je povinnost předávací místo výroby mít registrované prostřednictvím 2 spárovaných EAN (EANd pro dodávku a EANo pro odběr). Viz odpověď výše (EANd 859182412460000013, EANo 859182412460000006).

- e) Z jakých dat a evidence OTE při této kontrole vychází?

Odpověď:

OTE vychází z evidence toho, jak příslušný provozovatel DS (tedy vy jako provozovatel LDS) příslušná předávací místa v informačním systému OTE zaregistroval. Registrace EAN v systému OTE je plně v kompetenci provozovatele LDS.

- f) Jak máme takovou výhradu napravit a na koho se máme obrátit — OTE, distributora, EDC nebo jiný subjekt?

Odpověď:

Viz výše. Řešením je, že jako provozovatel LDS budete k EAN 859182412460000006 předávat pouze data na profil A12 (údaje o odběru daného předávacího místa) a údaje o

dodávce tohoto předávacího místa budete předávat na profil A11 k párovému EAN 859182412460000013.

Tzn. k EAN 859182412460000006 neposílat zároveň data o dodávce i odběru.

g) Jak dlouho je takový stav tolerován a co hrozí, pokud nebude opraven?

Odpověď:

Zbytečně zatěžujete vzájemnou komunikaci mezi dotčenými účastníky trhu nesmyslnými zprávami, doporučujeme tuto skutečnost co nejdříve opravit.

h) Je denní hlášení nutné zasílat skutečně každý den, nebo je možné například hlášení za víkend podat až v pondělí, pokud je to procesně přípustné?

Odpověď:

Platné právní předpisy vyžadují předávat údaje o skutečných naměřených údajích o dodávce a odběru předávat každý den. Pokud tak nečiníte, porušujete platnou vyhlášku o pravidlech trhu s elektřinou a vystavujete se tak případným sankcím za neplnění legislativních pravidel.

16. Dostane SZ data jak za Baseline i očištěný profil?

Odpověď:

Baseline je údaj o výchozím diagramu, tedy v podstatě „očištěný profil (bez flexibility)“. Tento údaj bude mít přístupný subjekt zúčtování odpovědný za odchylku z poskytování silové elektřiny (tj. „dnešní SZ“). Subjekt zúčtování agregátora (tj. „nově vznikající“ subjekt zúčtování odpovědný za odchylku způsobenou poskytováním flexibility údaj o výchozím diagramu mít přístupný nebude.

17. Ako bude nahradená funkcia MMS pre 2 rôznych SZ na jednej lokalite? Napríklad som agregátor na výrobnom EAN a zároveň na výrobnom EAN aj SZ ale na odbernom EAN je iný SZ. Akým spôsobom sa ošetrí aby na odbernom EAN nevznikla odchýlka pri aktivácii flexibility na výrobnom EAN?

Odpověď:

Základní podmínkou pro agregátora bude dle vyhlášky, že agregátor musí zajistit, že na všech předávacích místech poskytujících flexibilitu, u kterých je tento agregátor registrován, musí mít přiřazeného v příslušném období stejného SZ agregátora odpovědného za odchylku vzniklou poskytováním flexibility.

18. pripravite take jako delalo EDC prehled zmen, ktere musi nastat u ruznych subjektu, tj co ma udelat Distributor, Agregator, Obchodnik atp?

Odpověď:

Vše podstatné je popsáno v prezentaci, která byla podrobně komentována v rámci tohoto webináře.

19. Bylo zmíněno, že na EDC se budou posílat data z měření, tím jsou myšlena denní data do 11:00 hodin?

Odpověď:

Ano, provozovatelé DS budou povinni předávat data i datovému centru, a to v termínech stanovených vyhláškou. Žádost o podrobnější informace, jaká data mají být předávána na EDC, směřujte na datové centrum.

**20. Bude prosím rozšířena xsd šablona i pro formát zpráv CDSINVOICE (agregovaná faktura)?
Děkuji**

Odpověď:

Zatím jsme nedetekovali nutnost úpravy XSD šablony pro formát zpráv CDSINVOICE (agregovaná faktura). Pokud je ze strany účastníků trhu požadována úprava této šablony, prosíme o bližší popis požadavku, co konkrétně by se v této šabloně mělo upravit a jakým způsobem.

21. Dobrý den, předpokládám, že je možný souběh příznaků "zue" a "svr"?

Odpověď:

Ano, souběh příznaků „zue-edc“ (aktivace vyhodnocení akumulace) a „svr-edc“ (aktivace vyhodnocení flexibility) bude umožněn. Aktivaci (i případnou deaktivaci) těchto příznaků bude provádět pouze datové centrum.

22. V případě neschopnosti platby agregátora? Přechází povinnosti na DPI?

Odpověď:

Problematiku případného převodu agregátorů k dodavateli poslední instance aktuální návrh právních předpisů neobsahuje.

Aktualizováno 7.5.2026.